



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Santo Domingo, D.N.
26 de enero 2021.

FICHA TECNICA
DESINFECCION Y LIMPIEZA GENERAL PARA EL CONTROL DE VIRUS, BACTERIAS,
GERMENES Y HONGOS

AREA(S)	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES
EDIFICIO SEDE CENTRAL INAPA (incluye patinillos, ductos, rejillas, difusores y respiraderos) Mts2 = 6,091.84 Ductos: Cantidad de Suministros=297 Cantidad de Retornos= 141	a) Saneamiento a realizar con los siguientes productos en condiciones especiales: 1. Cloruro de N-Alquil Dimetil Bencilamonio 0.125% 2. Cloruro de N-Alquil Dimetil Etilbencil Amonio 0.125% 3. Ingredientes inertes 94.500% 4. Dióxido de Cloro 0.250% b) Tener Registro Vigente EPA o Constancia Ambiental de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y/o certificación ASCS de la NADCA c) Tener seguro de responsabilidad d) Certificado de Registro de Desinfección e) Productos que no sean nocivos a la Salud con HIMS : 0 Salud f) Experiencia comprobada en el manejo de los productos mencionados , así como los equipos utilizados y operaciones a ejecutar con un mínimo de 05 años en 05 instituciones (públicas y/o privadas) g) Realizar el tratamiento final de los desechos generados mediante lo ordenado por el Ministerio de Salud Pública y Ayuntamiento. h) Limpieza de los ductos tanto en la Impulsión como en el retorno, aditamentos, unidades y componentes relacionados. i) Se requiere resultados de prueba microbiana finalizada la operación de limpieza de los ductos. j) Uso obligatorio de EPP's así como equipos APR y trajes de desinfección aprobados por ANSI/ISEA NIOSH, OSHAS /CE/EN/ASTM o entidades equivalentes k) Personal a realizar las operaciones debidamente entrenado, calificado y certificado para estos fines. l) Colocación de sistemas de advertencia o señalizaciones antes de ejecutar proceso evitando que cualquier persona pueda ingresar al área: "Área en proceso de desinfección no Pase"
EDIFICIO MARCO RODRIGUEZ (incluye patinillos, ductos, rejillas, difusores y respiraderos) Mts2= 836.75 Ductos: Cantidad de Suministros=65 Cantidad de Retornos= 25	
UNIDAD EJECUTORA DE ACUEDUCTOS RURALES (incluye rejillas, difusores y respiraderos) Mts2= 233.20	
ALMACENES KM 18 (incluye rejillas, difusores y respiraderos) Mts2 = 100	

Santiago A. Dúran Valenzuela
Director Administrativo

