

SNCC.D.016



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

No. EXPEDIENTE
INAPA-CCC-CP-2020-0004
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

02 de marzo de 2020

Página 1 de 1

CIRCULAR No. 1
LOTE 1: AMPLIACION POTENCIA SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION NUEVA CASETA DE
GENERADOR, NIVEL CENTRAL INAPA, DISTRITO NACIONAL
LOTE 2: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE HIGUEY EXTENSIÓN VILLA HORTENSIA Y ANAMIYA,
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
INAPA-CCC-CP-2020-0004

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, recibimos preguntas: les damos las siguientes respuestas:

- 1- Distancia desde donde actualmente el generador hasta donde se construirá la caseta

Respuesta. La caseta se construirá en el mismo lugar donde está emplazada la caseta existente a desmolir, la cual alberga los generadores existente, la distancia es cero metro.

- 2- Cantidad de árboles a podar.

Respuesta: siete (7) unidades, dos árboles de tamaños mediano y 5 palmas ornamentales de pequeño tamaño.

- 3- Capacidad del generador

Respuesta: La Capacidad del generador a instalar es de 1,500 KVA.

- 4- Cuando hablan declaración jurada de conocimiento del de la obra, se refieren en hacer una declaración jurada de que conocemos el lugar donde se realizara la obra?

Respuesta: Si.

Se confirma que la recepción de sobres A y B y apertura de sobres A, es el 05 de marzo del 2020.


Lic. Karol Peña
Enc. Div. de Licitaciones
Compras y Contrataciones del INAPA

