SNCC.D.016

| No. EXPEDIENTE |
| --- |
| INAPA-CCC-CP-2022-0001 |
| No. DOCUMENTO |
| Click here to enter text. |

10 de marzo de 2022

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**
**INAPA**

Página 1 de 2

**CIRCULAR** No. **1 DE REPUESTAS**

COMITÉ DE COMPRAS

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**REHABILITACIÓN DEPÓSITO METÁLICO ACUEDUCTO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE, ZONA III**

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA),** les informa que, hasta el 07 del mes de marzo del 2022, recibimos la siguiente pregunta:

1. Ítem 2.4 grava de terminación por favor indicar el espesor de la capa de grava.?

**Respuesta:** Grava de ¾" a grava de ½" para un espesor de 0.05m

2. ítem 3.4 señalización horizontal y vertical detallar cantidades y tipo de letrero?

**Respuesta:** Considerar dos (2) letreros verticales indicando la ruta de acceso al tanque, y la señalización horizontal consiste en la pintura propia del acceso a dicho tanque.

3. ítem 4.5 confección de escalera para tanque. ¿Favor indicar separación de los peldaños?

**Respuesta:** Ver Planos Adjuntos (Plano 9/10)

4. ítem 5.11 reposición retalle externo. ¿Por suministrar detalles de esta partida?

**Respuesta:** Acera a construir alrededor de todo el tanque.

**Respuesta:** Ver Planos Adjuntos (Plano 4/10)

5. ítem 6.2 cierre de tubería entrada y rebose en interior tanque. Por favor suministrar más detalle de esta partida.?

**Respuesta:** Ver Planos Adjuntos (Plano 2/10)

S.A.



DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

6. ítem 7.19 puerta corrediza. Suministrar detalle de esta puerta

**Respuesta:** Ver Planos Adjuntos (Plano 10/10)

**Sasha Maria Aquino**
Enc. División de Licitaciones
Depto. de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino