



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

No. EXPEDIENTE

INAPA-CCC-CP-2019-0006

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

08 de febrero de 2019

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

Página 1 de 2

CIRCULAR No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2019-0006, para MEJORAMIENTO
ACUEDUCTO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS”.

COMPARACION DE PRECIOS
INAPA-CCC-CP-2019-0006

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha 06 del mes de febrero del 2019, recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:

- 1-Cuál es la longitud de columna requerida para electrobomba de turbina de eje vertical?

**Respuesta: LA LONGITUD DE COLUMNA INCLUYENDO LOS
TAZONES ES DE 180 PIES.**

- 2- En los planos suministrados en la página de INAPA y en compras dominicanas, no hay detalles para la construcción de caseta de techo deslizante, ni para la verja perimetral.
- 3- Donde está el detalle de la descarga de 4 que se refiere el ítem siguiente?

3.3.14	CONSTRUCCION DE DESCARGA DE 4"	1,00	UD
--------	--------------------------------	------	----

Respuesta: Se cambia la construcción de la descarga en 4" a: "CONSTRUCCION DE DESCARGA"

Ver Presupuesto modificado publicado.

Lic. Karol Peña
Enc. División de Licitaciones
Depto. de Compras y Contrataciones



CP-2019-0006

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

