



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**\*\*\* I N A P A \*\*\***

**DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA  
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION DE AGUA**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS CLORO GAS**

<b>Parámetros</b>	<b>Rango</b>
cloro	No menos del 99.5%
Humedad	No más del 0.015%
Aire	0.02% max.
Residuo no volátiles	Menos del 0.015%
Arsénico	Menos del 0.0003%
Metales pesados	Menos del 0.0003%
Plomo	Menos del 0.0001%
Mercurio	Menos del 0.0001%

**Lic. Manuel de Js. Rodríguez**  
Enc. División Limpieza y Desinfección.

