No. EXPEDIENTE
INAPA-CCC-LPN-2021-0050
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

15 diciembre 2021

CIRCULAR No. **1 DE RESPUESTAS**

COMITÉ DE COMPRAS

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

"ADQUISICION DE CILINDROS VACIOS PARA CLORO GAS DE 150 LBS C/U PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA),** les informa que, hasta la fecha **03** del mes de **diciembre** del 2021, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

1) Por esta vía le solicitamos que por favor nos faciliten fotos de muestras de los cilindros de cloros de gas del proceso INAPA-CCC-LPN-2021-0050 de ADQUISICION DE CILINDROS VACIOS PARA CLORO GAS DE 150 LBS C/U PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA

Respuesta:

2) Presión de Trabajo

Se establece en las especificaciones técnicas un cilindro de que el cilindro sea certificado DOT 3AA 480, pero se está exigiendo una Presión de Trabajo de 498 PSI. La normativa DOT 3AA establece presión de trabajo 480 PSI. Favor aclarar si se acepan este cilindro de presión de trabajo de 480 PSI.

Respuesta: Ver enmienda

3) Dimensiones del Cilindro

Se establece en las especificaciones técnicas un cilindro de que cumpla con las siguientes dimensiones: diámetro 244.5 mm y altura de 1440 mm. Según el Instituto del Cloro se establece un rango de diámetro y altura permisible para cilindros aceptables. Favor indicar si se aceptaran estos modelos que se encuentran en la tabla 2.1 anexo.

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

CAPACIDAD
CLASE

PESO CILINDRO VACÍO (LBS.)

DIÁMETRO EXTERNO

(PULGADAS)

ALTURA TOTAL

(PULGADAS)

150
Pesado

120-140

10.5 in. - 10.75 in.

(266.7 mm - 273.05 mm)

53 in. - 56 in.

(1346.2 mm -1422.4mm)

150

ligero

85-105

10.25 - 10.75 in.

(260.35 mm - 273.05 mm)

53 in. - 56 in.

(1346.2 mm -1422.4mm)

Respuesta: Ver enmienda

Sasha Maria Aquino
Encargada División de Licitaciones
Depto. de Compras y Contrataciones

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino