

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION DE AGUA

Especificaciones Tecnicas Cilindro de cloro Gas

Fabricacion	Caño de acero, sin costura de una sola pieza, sin soldadura con fondo embutido(concavo)
Cilindro bajo norma	DOT 3AA 480
provisto de	Valvulas de Bronce, Bridas roscada en la parte del cuello con su capuchon metalico
Longitud	1.44 mts
Diametro	244.5 mm
Color	gris mate
Tipo de Rosca	3/4 NGT
Presion de prueba	800 PSI
Presion de Trabajo	480 PSI
Peso vacio	132 LBS
certificacion	Pruebas hidrostatica visible asi como otros datos sugeridos por el instituto del cloro
Capacidad	150 lbs


ING. Albel Vasquez
Cordinador de zona

