

SNCC.D.016



13 de enero de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
INAPA

Página 1 de 1

## CIRCULAR No. 1 DE REPUESTAS

## COMITÉ DE COMPRAS

## A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

ADQUISICIÓN DE JUNTAS TIPO DRESSER Y REDUCTORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS  
ACUEDUCTOS DE TODAS LAS PROVINCIAS

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta el 30 del mes de diciembre del 2021, recibimos las siguientes preguntas:

1. ¿Qué material son las piezas? ¿Todo en Acero al Carbono, o partes en Acero al Carbono con Hierro Fundido, ¿o todo en Hierro Fundido?

**Respuesta:** Acero al Carbono mecanizado

2. ¿Qué tipo de tubería se usará en las uniones tipo dresser? ¿Acero, PVC, Hierro o Asbestos Cemento?

**Respuesta:** Acero y PVC según ficha técnica

3. ¿Qué material son los tornillos?

**Respuesta:** Del mismo material que el barril, acero al carbono.

4. En las reductoras, favor confirmar diámetro en ambos lados.

**Respuesta:**

REDUCTORA	DIAMETRO 1- (MM)	TIPO B (MM)	TIPO C (MM)	TIPO D (MM)
4	114.3	119/124	121/126	125/130
6	168.3	173/180	179/186	183/190
8	219.0	230/237	240/247	244/251
12	323.8	340/347	352/359	362/396
16	406.4	454/465	468/479	482/493
20	508	568/580	586/598	604/616

5. Favor enviar más y mejores fotos.

**Respuesta:** En las fichas técnicas suministradas fueron incluidas imágenes, las mismas solo a modo de referencia.

  
**Sasha Maria Aquino**  
Enc. División de Licitaciones  
Depto. de Compras y Contrataciones



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...