



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D.N.
08 de Noviembre del 2019

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE DE CUB. NO. 6(FINAL)

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07/01/19 Al 31/01/19

Referencia : **Obra:** ELECTRIFICACION PRIMARIA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, CONEXIÓN CIRCUITO 24 HORAS A POZOS DE LOS BATEYES EXPERIMENTAL, DON JUAN Y AB-4 (AC. CONSUELO)
Contrato: 033-2016
Contratista: ING. NELSON DE JESUS POLANCO VILORIA
Provincia: SAN PEDRO DE MACORIS

Anexo : -Reporte de Cubicación d/f 01/09/2019
-Fotos Obra terminada

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

- Esta obra soluciono el problema energético del Acueducto de San Pedro de Macorís de los campos de pozo Bateyes: Experimental, Don Juan y AB-4 (AC. Consuelo). Este proyecto fue construido con una cantidad de 70 unidades de postes HA pretensado 40⁷/500DAN y unas 33 unidades de postes HA pretensado de 40⁷/800DAN, dos postes clase III para vientos Aéreos en cruce de calles, más las estructura 401,402,403,404,405, Alambre colocado AAAC NO.4/0 y 2/0 con todos sus dispositivo y con ponentes.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Esta obra está ejecutada a un 100% donde solucionó la situación energética de este campo de pozos, para dale un mejor servicio de agua potable a la población del municipio de Consuelo.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

En esta cubicación final se representan las siguientes partidas detalladas a continuación: descuento, Aterrizaje completo (PR- 101) Alambres AAAC. NO.4/0, Hoyos Para poste, (N.P.ACT. 1) Estructura MT 401. (N.P.ACT. 1), (N.P. ACT. 1) Estructuras MT 403, (N.P. ACT.1) Estructura MT 404.

A Cubicar Estructura HA -100 B, Alambre AAAC NO.2/0, Hoyo Para vientos, cimentación de poste, (N.P.ACT.1) Estructura MT 405, (N.P.ACT. 2) Estructura PR-204 (ACT.no.2 Alquiler de grúa movimiento poste, (NP) (ACT. No.3) vigilante, (NP) (ACT. No 3) Sereno, interconexión con EDEESTE, Pólizas, Seguros, Fianzas y devolución de retenido

Sin otro particular,

Atentamente,


Eddy Sierra Candelario
Soporte Electromecánico





