



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
“Año de la Innovación y la Competitividad”**

**Santo Domingo, DN.  
10 de junio de 2019**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA***  
**Cubicación no. 2**

**Periodo de 15/05/2019 a 05/06/2019**

**OBRA** : Reforzamiento Acueducto El Caliche – Cañada El Concón  
Buenos Aires Interconexión de línea  
Provincia Azua

**CONTRATO** : 055-2018

**CONTRATISTA** : *Ing. Livio Mercedes Castillo*

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

*Este proyecto consiste en un Reforzamiento del Acueducto El Caliche – Buenos Aires en donde se interconectará con la línea de impulsión de los pozos de Azua con la línea de impulsión existente del acueducto El Caliche en la zona alta de Resolí.*

**Componentes principales:**

- 1) *Electrificación secundaria a planta de tratamiento El Caliche.*
- 2) *Suministro de equipo de bombeo. (2U) de 20 HP. (Estación El Caliche).*
- 3) *Suministro e Instalación de (1), Electro Bomba sumergible de 556 RPM.*
- 4) *Línea de Ø6`` SDR- 21 y de Ø3`` SDR-26, en tramo de línea de Impulsión desde cisterna hasta empalme a la Red de Distribución, zona Alta Resolí L=2,236.25m.*
- 5) *30 U. Acometidas Urbanas.*

*Construcción de by pass y colocación de 1932.54m de tubería de 6''PVC SDR21 línea de impulsión y 3''PVC SDR 26 para redes de distribución.*

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

*El contratista realizó los trabajos de la electrificación secundaria y equipamiento en la estación de bombeo. Este proyecto está ejecutado en un 100%. Está en puesto en marcha. Pendiente de pre recepción.*

*Atentamente,*



**Ing. Angel Linares**  
*Supervisor Azua/San Juan*